Серия OMS-K

Шкаф климатический телекоммуникационный

Шкаф OMS-K напольного крепления предназначен для размещения кроссового и электропитающего (вводно-распределительного) оборудования. Шкаф обеспечивает защиту установленного оборудования от воздействия внешних факторов и несанкционированного доступа без поддержки заданного микроклимата.

Технические характеристики

Габариты, (ВхШхГ), не более, мм	2400x800x300
Полезная высота, не менее, U	18
Высота цоколя, мм	200
Степень защиты Шкафа	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура окружающего воздуха, °С	от -55 до +55
Номинально допустимая нагрузка, кг	1 000
Ввод кабеля	Снизу, панель с гермовводами на 10 каналов (PG21 – 12 шт.)
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Средний срок службы, лет	25

Базовая комплектация

Наименование	Количество
Корпус	1 шт.
Цоколь, высота 200 мм	1 шт.
Дверь антивандальная	1 шт.
Рым-болт	4 шт.
Замок сейфового типа с трехточечной фиксацией, Класс 4	1 шт.
Панель с гермовводами (12 каналов)	1 компл.

Шкаф климатический телекоммуникационный

Серия OMS-K

Пример записи при заказе

OMS - X - xyzzU/Xxx.Xxx/x

OMS	Серия
- X	Тип отсека **L** - основной; напольно-мачтовое крепление (высота шкафа мачтового крепления до 18U; полезная высота отсека напольного крепления до 47U). Внешняя стенка металл 2мм – внутри обклеен утеплителем. **S** - основной; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U). Сендвич (внешняя стенка отсека металл 2мм – утеплитель – внутренняя стенка металл) **K** - кроссовый; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U)
- xyzzU/	Габаритные размеры x - ширина, дм / y - глубина, дм / zz - высота, U
/Xxx.Xxx/	Тип системы микроклимата **Cxx.Rxx** - Система микроклимата на базе кондиционера **Cxx** - кондиционер общей охлаждающей мощностью xx Вт **Rxx** - нагреватель общей мощностью xx Вт **Fxx.Rxx** - Система микроклимата на базе вытяжных вентиляторов **Fxx** - приточно-вытяжная система вентиляции с суммарным количеством вентиляторов xx шт. **Rxx** - нагреватель общей мощностью xx Вт **Hxx.Rxx** - Система микроклимата на базе теплообменника **Hxx** - теплообменник общей мощностью xx Вт/K **Rxx** - нагреватель общей мощностью xx Вт
/x	Наличие ВРУ: **1** – есть **0** – нет